



Подготовка Магаданской области к прохождению ОЗП 2016 – 2017 гг.

ДОКЛАДЧИК: РЫЖКОВ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

МИНИСТР СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И
ЭНЕРГЕТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Краткая информация о работе регионального штаба

В 2016 году проведено 3 заседания регионального штаба.

Протоколами регионального штаба выдано 19 поручений из которых 19 выполнено, 0 не выполнено и 0 поручений с истекшим сроком исполнения.

Субъекты электроэнергетики не исполняющие поручения протоколов региональных штабов отсутствуют.

Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016 гг. штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Магаданской области

1) Проведение противоаварийной тренировки

- проведение собственной противоаварийной тренировки (1 тренировка)
- участие в противоаварийных тренировках МЧС (43 тренировки)
- участия в противоаварийных тренировках субъекта электроэнергетики (30 тренировок)

2) Проведение заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Магаданской области с рассмотрением вопросов подготовки к Прохождению ОЗП 2016-2017 (проведение заседания штаба по данному вопросу планируется провести в период с 01 по 10 октября 2016 года)

3) Дежурная служба штаба (Протокол заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Магаданской области от 19.03.2015 г. № 1)

4) Информация об утверждении и актуализации регламентов взаимодействия между дежурной службой и ФГБУ САЦ «Минэнерго» (Протокол заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Магаданской области от 19.03.2015 г. № 1 , протокол внеочередного заседания штаба по обеспечению безопасности электроснабжения Магаданской области от 18.12.2015 г. № 5)

Подготовка к прохождению ОЗП 2015-2016 гг. штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Магаданской области

5) Проблемные вопросы, возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017

- ▶ В связи с чрезвычайной ситуацией вызванной выпадением большого количества осадков и нарушением автотранспортного сообщения, в следствии размыва дорожного полотна, завоз топлива в ряде городских округов был приостановлен и возобновлён с начала сентября.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП, формируемых субъектом РФ

Общее количество предприятий, попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 2015-2016 комиссиями Магаданской области 9.

Общее количество предприятий, проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов 9, из них получили паспорта готовности 1, не получили паспорта готовности 8, получили паспорта с особым мнением 0.

Наименование предприятия не получившего паспорт готовности к ОЗП 2015-2016 годов	Информация по устранению замечаний, выданных комиссией Магаданской области
Ольский городской округ	отсутствие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций
Хасынский городской округ	
Ягоднинский городской округ	
Тенькинский городской округ	
Сусуманский городской округ	
Омсукчанский городской округ	
Среднеканский городской округ	
Северо-Эвенский городской округ	

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 9 субъектов электроэнергетики.

По состоянию на 14.09.2016 г. проверено 0 субъектов.

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики

Перечень котельных и объектов генерации мощностью менее 25 МВт	Нормативы запасов топлива на 01.09.2016 г., тыс. тонн				Фактический запас топлива на 14.09.2016 г., тыс. тн	Утвержденный норматив запасов топлива на 1 октября 2016 г.	Факт выполнения норматива на текущую дату, %
	Вид топлива	Неснижаемый норматив запасов топлива	общий	В том числе эксплуатационный			
Магаданская ТЭЦ	Уголь	6,114	122,0	115,886	177,853	168,281	105,7
Магаданская ТЭЦ	Мазут	0,018	0,200	0,182	0,669	0,488	137,1
Аркагалинская ГРЭС	Уголь	3,310	9,0	5,690	13,397	16,396	81,7

Информация об автономных резервных источниках

Существующее количество автономных резервных источников		Планируется закупить в 2016 году автономных резервных источников		Необходимое количество автономных резервных источников	
Передвижных	Стационарных	Передвижных	Стационарных	Передвижных	Стационарных
29	105	9	66	8	93

Необходимо обеспечить социально значимые объекты – 90

Планируется полностью обеспечить потребность в автономных резервных источниках к 2020 году

Предложения в проект протокола совещания

Предложений в проект протокола совещания не имеется.

Благодарю за внимание!