



Подготовка Алтайского края к прохождению ОЗП 2016 - 2017 годов

Заместитель начальника
управления Алтайского края по
промышленности и энергетике,
Крюков Дмитрий Николаевич

Краткая информация о работе регионального штаба

В 2016 году проведено 7 заседаний регионального штаба.

Протоколами регионального штаба выдано 15 поручений из которых 12 выполнено, 3 не выполнено.

Субъектом электроэнергетики, не исполняющим поручения протоколов региональных штабов является ООО «Инвестиционно-девелоперская компания»

Подготовка к прохождению ОЗП 2016-2017 штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Алтайского края

1) 22.09.2016 штабом по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае принято участие в учениях в противоаварийной тренировке филиала ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго».

2) Проведено заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае по вопросу подготовки субъектов электроэнергетики к прохождению ОЗП 2016-2017 23.09.2016 Прот-25.

3) В соответствии с Порядком взаимодействия дежурных (диспетчерских) служб Алтайского края при передаче оперативной информации о нарушениях нормального режима работы на объектах энергетики и в электроустановках потребителей электрической энергии дежурной службой Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае определена дежурная служба ККУ «УГОЧС и ПБ в Алтайском крае».

4) Регламент взаимодействия штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Алтайском крае и федеральным штабом рассмотрен на заседании штаба 23.09.2016. Проходит процедура утверждения.

5) Проблемные вопросы возникшие в ходе подготовки к прохождению ОЗП 2016-2017 ООО «Инвестиционно-девелоперская компания»

По состоянию на 13.10.2016 выполнен ремонт 3 котлоагрегатов из 5 планируемых (№5, №7, №8). Запасы угля на складах станции на 11.10.2016 составляют 4,9 тыс. тонн при нормативе на 01.11.2016 – 18,566 тыс. тонн, что составляет 26,3% от норматива. Теплоснабжающим предприятием до настоящего времени не устранено 39 замечания Сибирского управления Ростехнадзора.

Работа комиссий по проверке готовности к ОЗП формируемых в Алтайском крае

Общее количество предприятий попадающих под проверку готовности к прохождению ОЗП 2015-2016 комиссиями субъекта РФ – 11.

Общее количество предприятий проверенных при подготовке к ОЗП 2015-2016 годов - 11, из них получили паспорта готовности 6 предприятий, не получили паспорта готовности 2 предприятия, получили паспорта с особым мнением 4 предприятия.

Наименование предприятия не получившего паспорт готовности к ОЗП 2015-2016 годов	Информация по устранению замечаний выданных комиссией субъекта РФ
ООО «Инвестиционно-девелоперская компания» ООО «Регион-Энерго»	Из 76 замечаний не выполнено 39 Из 8 замечаний не выполнено 6

При подготовке к ОЗП 2016-2017 сформированы комиссии по проверке 11 субъектов электроэнергетики. По состоянию на 13.10.2016 проверено 4 субъекта из которых 2 получили паспорта готовности, 2 не получили, 0 - получили с особым мнением

Топливообеспечение предприятий электроэнергетики

Перечень объектов генерации мощностью менее 25МВт	Нормативы запасов топлива на текущую дату года (тыс. тонн)			Факт выполне- ния норматива на текущую дату (в %)	Утвержден ный норматив запасов топлива на 1 октября 2016	Факт выполне- ния норматива на текущую дату (в%)
	Неснижае- мый норматив запасов топлива	общий	в том числе эксплуатацио нный			
МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» г. Яровое	0,1353	4,2798	4,1445	565,9	5,3574	452,1
ТЭЦ ОАО «Кучуксульфат» р.п. Степное Озеро Благовещенский р-н	1,7	7,84	56,14	191,4	8,44	177,8
ТЭЦ ООО «Инвестиционно- девелоперская компания» г. Рубцовск	2,947	20,922	17,975	23,2	18,566	26,3

Информация об автономных резервных источниках

Существующее количество автономных резервных источников		Планируется закупить в 2016 г автономных резервных источников		Необходимое количество автономных резервных источников	
Передвижных	Стационарных	Передвижных	Стационарных	Передвижных	Стационарных
297	626	0	0	0	34

Необходимо обеспечить социально значимых объектов - 34



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!