

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору



Промежуточные результаты контроля хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения Северо-Кавказского федерального округа к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

24 октября 2016 г.
г. Ставрополь





Показатели надзорной деятельности в Северо-Кавказском федеральном округе на 24 октября 2016 года

На сегодняшний день Ростехнадзором проведены проверки 54 объектов электроэнергетики, 4 теплосевых и 133 теплоснабжающих организаций, включая 1122 отопительных и отопительно-производственных котельных.

По результатам контрольных и надзорных мероприятий было выявлено 10457 нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического и теплового оборудования, привлечены к ответственности 570 должностных и 86 юридических лиц .

В ходе осуществления контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду Ростехнадзором особое внимание уделяется вопросу выполнения условий готовности к зиме предприятиями электроэнергетики и теплоснабжения, в соответствии с требованиями Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в осенне-зимний период, утверждённого решением Правительственной комиссии по безопасности электроснабжения № 10 от 06.07.2012 года.





Показатели надзорной деятельности Ростехнадзора в Ставропольском крае

Всего на территории Ставропольского края проведено проверок:

- 36 проверок субъектов электроэнергетики на территории Ставропольского края. По результатам проверок выявлено 1419 нарушения действующих норм и правил. Составлено 94 протокола об административных правонарушениях по статье 9.11 КоАП РФ 90 на должностных лиц и 4 протокола на юридических лиц. Вынесено 1 предупреждение и наложено 23 штрафа, 89 на должностных лиц и 4 на юридических лиц на общую сумму 273 тыс. руб.

- 68 проверок теплоснабжающих организаций на территории Ставропольского края, включая 550 отопительных котельных. По результатам проверок выявлено 1133 нарушений действующих норм и правил. Составлено 109 протоколов об административных правонарушениях по статье 9.11 и 9.16 ч.7 КоАП РФ, на должностных лиц 93 и 16 протоколов на юридических лиц. Наложено 109 штрафов на общую сумму 641 тыс. руб.

Из 15 электроснабжающих организаций на территории Ставропольского края подлежащих паспортизации, акты готовности и паспорта готовности получили 7 организаций.

Из 53 теплоснабжающих организаций на территории Ставропольского края подлежащих паспортизации, акты готовности и паспорта готовности получили 13 организаций.





Основные нарушения выявленные при проверке хода подготовки к ОЗП и отопительному периоду 2016-2017 годов в Ставропольском крае

Субъекты электроэнергетики в отношении которых проведена проверка:

- Филиал ПАО "МРСК СК" – "Ставропольэнерго";
- ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»;
- ООО «Ставропольская сетевая компания»;
- МУП города Буденновска "Электросетевая компания»;
- ОАО "Пятигорские электрические сети";
- ОАО "Горэлектросеть" г.Кисловодск;
- АО «Георгиевские городские электрические сети»;
- Филиал «Железноводские электрические сети» ООО «КЭУК»;
- АО "Невинномысская электросетевая компания".

Основные нарушения выявленные в ходе проверок субъектов электроэнергетики:

- Не своевременно проводится обрезка деревьев;
- Не соблюдается периодичность выполнения планово-предупредительных ремонтов электрооборудования;
- Не в полном объеме проводятся работы в соответствии с разработанными и утвержденными годовыми планами-графиками технического обслуживания;
- Не обеспечен учет и хранение ключей от электроустановок;
- Маслосборники трансформаторов не поддерживаются в исправном состоянии.

Основные нарушения выявленные в ходе проверок теплоснабжающих организаций:

- Не разработаны гидравлические режимы водяных тепловых сетей;
- Не определены контрольные точки для контроля работы тепловых сетей, не проводятся замеры;
- Тепловые сети в тепловых камерах не имеют тепловой изоляции;
- Не проведены гидравлические испытания и промывка тепловых энергоустановок.



Показатели надзорной деятельности в Карачаево-Черкесской Республике

На сегодняшний день в КЧР проведены проверки 7 объектов электроэнергетики, 9 теплоснабжающих организаций, включая более 72 отопительных и отопительно-производственных котельных.

По результатам контрольных и надзорных мероприятий было выявлено 799 нарушений норм и правил безопасности при эксплуатации энергетического оборудования, привлечены к ответственности 69 должностных лиц на сумму 185,7 тыс. руб. и 12 юридических лиц на сумму 142 тыс. руб.

На сегодняшний день выданы паспорта готовности:

- Району электрических сетей по Карачаево-Черкесской Республике филиала «Северо-Кавказский» ОАО «ОБОРОНЭНЕРГО» от 16 сентября 2016г;
- Тебердинскому тепловому участку Карачаево-Черкесского Республиканского государственного унитарного предприятия «Теплоэнерго» от 27 сентября 2016г.





Основные нарушения выявленные при проверке хода подготовки к ОЗП и отопительному периоду 2016-2017 годов в Карачаево-Черкесской Республике

Субъекты электроэнергетики в отношении которых проведена проверка:

ПАО «МРСК» СК КЧФ ПАО «МРСК Северного Кавказа»;
ОАО «Карачаевск-Теплоэнерго».

Основные нарушения объектов теплоэнергетики:

- Не укомплектованность энергослужб соответствующим по квалификации теплотехническим и электротехническим персоналом;
- Отсутствие аварийного запаса материалов, перечня необходимой арматуры и материалов к ведению аварийно-восстановительных работ;
- Отсутствуют программы обучения по повышению квалификации теплоэнергетического персонала, согласованные в органах Ростехнадзора.;
- Отсутствует утверждённый перечень комплектации инструментами и оснасткой, необходимых для производства работ в котельной и тепловых сетях;
- Отсутствует график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей.

Основные нарушения объектов электроэнергетики:

- Не проведена очередная проверка знаний ответственных лиц за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок;
- Не проведена внеочередная проверка знаний персонала при введении в действие Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок.
- Не проводятся в установленные сроки технические освидетельствования оборудования;
- Не проводятся в установленные сроки профилактические проверки испытания (измерения) электрооборудования подстанций, воздушных и кабельных линий, в соответствии с объёмом и нормами испытаний электрооборудования и заводскими инструкциями.



Показатели надзорной деятельности в Республике Дагестан

В ходе контроля подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения по Республике Дагестан к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов проведена 31 внеплановая проверки, в ходе которых было выявлено и предписано к устранению 1063 нарушения действующих требований по эксплуатации тепловых и электрических установок.

По результатам проверок привлечено к административной ответственности 12 юридических и 129 должностных лиц.

Объекты теплоэнергетики в отношении которых проведена проверка:

ООО «Дербенттепло»;
ООО «Теплосервис».

Объекты электроэнергетики в отношении которых проведена проверка:

АО «Дагестанская сетевая компания».

Основные нарушения объектов теплоэнергетики:

- Незавершенность технических мероприятий по подготовке к работе в ОЗП Не проведено периодическое техническое освидетельствование объектов (технологических систем, Оборудования, зданий и сооружений) с истекшим сроком эксплуатации;
- Не проведены режимно-наладочные испытания;
- Не укомплектованность подготовленным квалифицированным персоналом.

Основные нарушения объектов электроэнергетики:

- Не выполнены в срок мероприятия из перечня обязательных мероприятий по снижению рисков нарушения электроснабжения в регионах с высокими рисками нарушения электроснабжения на 2015-2018 годы;
- Не проведено периодическое техническое освидетельствование объектов с истекшим сроком эксплуатации;
- Не выполняются в срок годовые план-графики по капитальным ремонтам оборудования.



Показатели надзорной деятельности в республике Северная Осетия Алания

По РСО-Алания было проведено 20 проверок хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016-1017 годов, из них: 7 электроснабжающих организаций, 12 теплоснабжающих и 1 теплосетевая организаций.

В ходе проверок выявлено 224 нарушения в области безопасности тепло и электроэнергетики, создающих риски для безопасной работы в условиях низких температур наружного воздуха и прохождения максимума потребления электрической энергии.

По итогам проверок составлено 40 протоколов об административных правонарушениях (16 на юридические лица и 24 на должностные лица) на общую сумму 368 тыс. рублей.

Объекты теплоэнергетики в отношении которых проведена проверка:

ООО «Фортресс»;
МУП «Коммунаресурсы»;
ОАО «Владикавказские тепловые сети»;
ООО «Бесланспецсервис».

Объекты электроэнергетики в отношении которых проведена проверка:

МП «Дигорская городская сетевая компания»;
ООО «Осетия-Энергосети».

Основные нарушения объектов теплоэнергетики:

- Не проводятся в установленном порядке гидравлические испытания трубопроводов не проведены режимно-наладочные испытания котлов;
- Не все котельные оборудованы автоматикой безопасности, а где имеются, нуждаются в ревизии и наладке.

Основное нарушения объектов электроэнергетики:

- Не представлен план подготовки к работе в осенне-зимний период, включающего в себя в том числе проведение ремонтов основного и вспомогательного оборудования, зданий и сооружений.



Показатели надзорной деятельности в Чеченской Республике

Ростехнадзором по Чеченской Республике проведены 22 проверки в отношении субъектов электроэнергетики и теплоснабжения, из них - 17 теплосетевых организаций и 5 электросетевых организаций, эксплуатирующие электроустановки.

По результатам проверок выявлено 3550 нарушений обязательных требований норма и Правил, привлечено к ответственности 9 юридических лиц и 69 должностных лиц, вынесено штрафов на общую сумму 324 тыс. руб.

Объекты электроэнергетики и теплоснабжения в отношении которых проведена проверка:
АО «Чеченэнерго»;
МУП «Теплоснабжение».

Основные нарушения, выявленные в отношении объектов электроэнергетики и теплоснабжения:

- Не окрашены заземляющие проводники;
- В РУ-10 кВ на ТП установлены некалиброванные предохранители;
- Не представлены технические паспорта на оборудование;
- Силовые питающие кабельные линии 0,4 кВ. не уложены в кабельные лотки или в эстакады;
- Не ведутся оперативный журнал и журнал обходов тепловых сетей;
- Открыто проложенные заземляющие проводники не защищены от коррозии и не окрашены в черный цвет.



Показатели надзорной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике

На территории Кабардино-Балкарской Республики находятся 7 энергоснабжающих предприятий и 21 теплоснабжающая организация.

Ростехнадзором по Кабардино-Балкарской Республике проведено 54 внеплановых выездных проверок по подготовке к осенне-зимнему периоду, при этом выявлено 1898 нарушений требований норм и правил. Привлечено к административной ответственности 77 должностных лиц и 11 юридических лиц, на общую сумму штрафов 382 тыс. руб.

Субъекты электроэнергетики в отношении которых проведена проверка:

КБФ «МРСК»;

ООО «Промэлектросеть»;

ОАО «Городские электрические сети»;

МУП «Каббалккоммунэнерго»;

ГУП «Чегемэнерго».

Основные нарушения субъектов электроэнергетики:

- Не проводятся технические освидетельствования с привлечением специализированных организаций;
- Ненадлежащая эксплуатация маслonaполненного оборудования (уровень масла не соответствует температурному режиму, капельная течь масла);
- Несвоевременная расчистка трасс ВЛ.

Основные нарушения объектов теплоснабжения:

- Отсутствует резервное топливное хозяйство (нет резервного запаса топлива);
- Отсутствует контроль режимов потребления тепловой энергии;
- Не осуществляется контроль режимов потребления тепловой энергии;
- Отсутствие коммерческого учёта приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;
- Отсутствие утверждённого графика ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;
- Отсутствие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями.



Показатели надзорной деятельности в Республике Ингушетия

Кавказским управлением Ростехнадзора по Республике Ингушетия проведено 3 проверки по субъектам теплоснабжения и 2 проверки по объектам электроэнергетики:

В ходе проведения проверок в отношении субъектов энергетики и теплоснабжения выявлено 356 нарушений, по итогам проверок привлечено к административной ответственности 5 юридических лиц и 12 должностных лиц. Вынесено штрафов на общую сумму 124 тыс. руб.

На сегодняшний день выданы паспорта готовности Ингушскому филиалу ПАО «МРСК СК» и РЭС по РИ филиал Северо-Кавказский АО «Оборонэнерго».

Субъекты электроэнергетики в отношении которых проведена проверка:

Ингушскому филиалу ПАО «МРСК СК»;
РИ филиал Северо-Кавказский АО «Оборонэнерго».

Основные нарушения субъектов теплоснабжения:

- Не проведено техническое освидетельствование здания котельных с привлечением специализированной организации;
- Установки для подпитки тепловых сетей не обеспечивают деаэрацию воды в рабочем режиме;
- Не разработаны режимные карты по эксплуатации котлов;
- Не организованы обязательные осмотры зданий и сооружений тепловых энергоустановок (2 раза в год).

Основные нарушения субъектов электроэнергетики:

- Нарушения при проведении технического освидетельствования технологических систем, оборудования, зданий и сооружений;
- Не выполняется вывод оборудования и сооружений в ремонт и ввод их в работу в сроки, указанные в годовых графиках ремонта;
- Не выполняется годовой план ремонта оборудования и сетей на 2016 год в утвержденные сроки.



Итоги доклада о промежуточных результатах контроля хода подготовки объектов электроэнергетики и теплоснабжения Северо-Кавказского федерального округа к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов

Все нарушения, выявленные при проведении внеплановых проверок на основании Приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 17 июня 2016 г. № 229 «О контроле хода подготовки субъектов электроэнергетики и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов», влияющих на выполнение организационных мероприятий по подготовке субъектов электроэнергетики, теплоснабжения и муниципальных образований к работе и прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 годов будут учтены при оценке готовности к работе в осенне-зимний период.

Спасибо за внимание!!!