

**Подготовка субъектов электроэнергетики Республики Карелия  
к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017гг.**

**И.о. Министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики  
Республики Карелия**

**А.В. Ломако**



## ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

В 2016 году проведено 6 заседаний Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия.

Протоколами регионального штаба выдано 20 поручений, все они выполнены.

При подготовке к ОЗП 2016-2017 годов проведено две противоаварийные тренировки по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия с участием представителей МЧС, Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также представителей ТСО.

В тренировках принимали участие следующие субъекты электроэнергетики Республики Карелия:

- филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - Карельское предприятие МЭС;
- филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;
- АО «Петрозаводские коммунальные системы»;
- АО «Прионежская сетевая компания».

Вопрос подготовки субъектов электроэнергетики Республики Карелия к прохождению ОЗП 2016-2017 годов на заседаниях штаба рассматривался 3 раза.

# РАБОТА ДЕЖУРНОЙ СЛУЖБЫ ШТАБА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ

Функции дежурной службы Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия возложены на дежурно-диспетчерскую службу Правительства Республики Карелия (далее ДДС Правительства Республики Карелия).

Информирование дежурной службой штаба САЦ Минэнерго России определено регламентом взаимодействия Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Республике Карелия и Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба), который утверждён решением регионального Штаба (протокол №4 от 12.05.2015 г.).

# РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2015 -2016 гг.

При проверке готовности к прохождению ОЗП 2015 – 2016 гг. в Республике Карелия проверено 5 субъектов электроэнергетики. Выданы паспорта готовности 4 субъектам электроэнергетики, из них 1 субъекту электроэнергетики выдан паспорт готовности с особым мнением. Не выдан паспорт готовности 1 субъекту электроэнергетики.

Наименование предприятия не получившего паспорт готовности к ОЗП 2015 -2016 годов	Перечень причин не получения паспортов готовности к ОЗП 2015/16 года
ОАО «Кондопога»	1)Аварийный запас не укомплектован в соответствие с Перечнем аварийного запаса материалов и запасных частей. (гл. V, п. 40, п. п. 5); 2)Отсутствует распорядительный документ, определяющий периодичность проведения капитального и текущего ремонта основного электрооборудования участка СВЭС Энергоцеха, и подтверждающий достаточность объема ремонтов, установленный действующей НТД и требованиями заводов-изготовителей (гл. V, п. 40, п. п. 10); 3)Отсутствует утвержденный многолетний график проведения капитального и текущего ремонта основного электрооборудования участка СВЭС Энергоцеха (гл. V, п. 40, п. п. 10); 4)Годовой график проведения капитального и текущего ремонта основного электрооборудования, утвержденный главным энергетиком ОАО «Кондопога» Ивановым, не согласован с субъектом оперативно диспетчерского управления (гл. V, п. 40, п. п. 10); 5)Отсутствует график технического освидетельствования оборудования (гл. V, п. 40, п. п. 10); 6)Индикаторный силикагель в воздухоосушительных фильтрах вводов выключателей 220кВ типа У-220 увлажнен и имеет розовый цвет (гл. V, п. 40, п. п. 21)

## РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ КОМИССИЙ ПО ПРОВЕРКЕ ГОТОВНОСТИ СУБЪЕКТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ К ПРОХОЖДЕНИЮ ОЗП 2016 -2017 гг.

При проверке готовности к прохождению ОЗП 2016 – 2017 гг. в Республике Карелия в соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия сформированы комиссии по проверке 6 субъектов электроэнергетики.

По результатам оценки готовности субъектов электроэнергетики осуществляющих деятельность на территории Республики Карелия: ОАО «Кондопога», АО «Петрозаводские коммунальные системы», ОАО «ЕвроСибЭнерго-тепловая энергия», АО «Прионежская сетевая компания», ООО «Инжиниринговая компания «АЭМ-технологии», АО «Карельский окатыш» были выданы паспорта готовности.

# ТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ И ЖКХ

Количество котельных и объектов генерации мощностью менее 25 МВт	Вид топлива	Общий нормативы запасов топлива на 1 октября 2015 г. тыс. тонн	Факт выполнения норматива на 1 октября 2015 г. (в %)	Общий нормативы запасов топлива на 1 октября 2016 г. тыс. тонн	Факт выполнения норматива на 1 октября 2016 г. (в %)
345	уголь	27872,10	99,40	27872,10	92,00
	другое твердое топливо	70931,50	100,00	90257,10	95,00
	жидкое топливо	106673,51	99,00	101069,50	96,00

\*подключение к источникам теплоснабжения учреждений здравоохранения, образования и социальной сферы в северных районах Республики Карелия началось с 5 сентября 2016 года, в ряде муниципальных районов подключение систем теплоснабжения жилого фонда и прочих потребителей проводится с 14 сентября 2016 года.

# ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОНОМНЫХ РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКАХ

Субъект Российской Федерации	Существующее количество автономных резервных источников		Планируется закупить в 2016 г автономных резервных источников		Необходимое количество автономных резервных источников	
	Передвижных шт/кВт	Стационарных шт/кВт	Передвижных шт/кВт	Стационарных шт/кВт	Передвижных шт/кВт	Стационарных шт/кВт
Республика Карелия	92/2914	332/33492	4/80	15/900	4/80	91/2395

---

**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**