


УТВЕРЖДАЮ

01.07.2019

Главный инженер производственного отделения
"Южные электрические сети" филиала ПАО
"МРСК Северо-Запада" "Комизнерго"
 /Беляев Р.А./

**Технические и технологические показатели технологических
решений капитального строительства**

Публичное акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая
компания Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС
110/35/6 кВ «Княжпогост» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели
в г. Емва Княжпогостского района (2 компл.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_005-55-1-03.13-1640

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется
инвестиционный проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерен ия
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И6-02-2 Выключатель 110-750 кВ без устройства фундаментов	110	Ином 3150А; Iоткл 50 кА	2	1 ед.
2	И11-04-3 РЗА	110-220	РЗА ошиновки	1	1 ед.
3	И10-01-3 Элементы ПС без устройства фундаментов	110	ТТ на три фазы	1	1 ед.

Исполнитель:



Р.Н. Есев