


"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ПО
"Печорские электрические
сети"


Д.В. Филиппов
"01" июля 2019 г.

**Технические и технологические показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ
"Березовка" с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в МР
"Печора"**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_005-52-1-03.13-0218

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И1-01-1 Выключатель 110- 750 кВ с устройством фундаментов	110	Ином 2500А; Иоткл 40 кА	2	1 ед.
2	И5-01-3 Элемент ПС с устройством фундаментов	110	ТТ на три фазы	2	1 ед.

Исполнитель: Ведущий инженер ПТО



И.Л. Кожемякин