

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер производственного
отделения "Южные электрические сети"
филиала ПАО "МРСК Северо-Запада"
"Комиэнерго"
/Беляев Р.А./

01.07.2019

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2 019

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ
«Визинга» с заменой МВ 110 кВ ВЛ №165 на элегазовый выключатель 110 кВ**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_005-55-1-03.13-1643

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И6-02-2 Выключатель 110- 750 кВ без устройства	110	Ином 3150А; Iоткл 50 кА	1	1 ед.
2	И11-04-3 РЗА	110-220	РЗА ошиновки	1	1 ед.
3	И10-01-3 Элементы ПС без устройства фундаментов	110	ТТ на три фазы	1	1 ед.

Исполнитель:



Р.Н. Есев