

Главный инженер производственного отделения "Южные электрические сети" филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго"

"УТВЕРЖДАЮ"



Беляев Р.А.

01.07.2019

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 35/10/6 кВ
«Железнодорожная» в части установки защит от дуговых замыканий ячеек 6 и 10 кВ
(21 шт.) в г. Емва Княжпогостского района**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_006-55-1-04.60-0009

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И12-07 РЗА и прочие шкафы (панели)		Защита от дуговых замыканий ячейки КРУ	21	1 ед.

Исполнитель:



Р.Н. Есев