


"УТВЕРЖДАЮ"

Главный инженер ПО "Печорские
электрические сети"

 Д.В. Филиппов

"12" ноября 2018 г.

**Технические и технологические показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

Наименование инвестиционного проекта: Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер "Новый" от ТП-10/0,4 кВ №54 в г.Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18)(КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)

Идентификатор инвестиционного проекта: J_009-52-2-02.41-1013

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
1	КЛ				
1	КЗ-08-1 КЛ 0, 4 кВ	0, 4	150 мм2, алюминий, 4 жилы	0,82	1 км
2	Б2-01-4 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	две цепи кл, благоустройство по трассе с учетом восстановления базисов	0,41	1 км по трассе

Исполнитель: Ведущий инженер ПТО



И.Л. Кожемякин