

"УТВЕРЖДАЮ"
Главный инженер ПО "Воркутинские электрические сети"
А.Р. Балашов

10.04.2019



**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2 019


**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ
«Юнь-Яга»: замена МВ 35 кВ на ВВ (3 шт.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_005-51-1-03.13-0009

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:
Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И2-01-1 Выключатель 35 кВ с устройством	35	Ином 2000А; Юткл 25 кА	3	1 ед.
2	И5-01-2 Элемент ПС с устройством фундаментов	35 кВ	ТТ на три фазы	9	1 ед.

Исполнитель:



А.В. Шаяхметов