

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ «Объячево» с заменой ОД и КЗ 110 кВ на элегазовые выключатели (2 компл.) в с.**

**Объячево Прилузского района**

Идентификатор инвестиционного проекта: I\_005-55-1-03.13-1642

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И1-01-2 Выключатель 110-750 кВ с устройством фундаментов	110	Ином 2500А; Iоткл 50 кА	2	1 ед.
2	И11-04-3 РЗА	110-220	РЗА ошиновки	1	1 ед.
3	И5-01-3 Элемент ПС с устройством фундаментов	110	ТТ на три фазы	2	1 ед.

Составил:



Р.Н.Есев