

**Технические и количественные показатели технологических решений  
капитального строительства**


ПАО "МРСК Северо-Запада"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Установка приборов учета в соответствии с  
Федеральным законом от 27.12.2018 № 522-ФЗ при истечении МПИ или срока  
эксплуатации, при отсутствии прибора учета у потребителя класса напряжения 0,22 (0,4)  
в Архангельской области (98067 т.у.)  
Идентификатор инвестиционного проекта: L\_003-15-1-05.20-0045

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный  
проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I ВЛ					
1	Л7-11-4 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-4; фазный провод - 2; 16 мм <sup>2</sup>	1 826,78	1 км
2	Л11-01 Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ		Арматура и устройство крепления провода СИП	98 067	1 ед.
3	Л7-32-4 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-4; фазный провод - 4; 16 мм <sup>2</sup>	394,325	1 км
II ПС					
1	A1-01 ИИК	0,23	Прибор учета однофазный	75 446	1 точка учета
2	A1-02 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный	16 506	1 точка учета
3	A1-03 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный с ТТ	6 115	1 точка учета

Составил:

 Е.С.Румянцева  
11.02.2021