

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства


ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 20 кВ №4 от ТП №46 в п.
Красный Яг до ТП №50 в п. Кедровый Шор с центром питания от ПС 110/20/10 кВ
«Кожва» с заменой неизолированного провода на СИП протяженностью 18,397 км в МР
Идентификатор инвестиционного проекта: К_007-52-1-01.31-0042

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л7-03-3 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ	20 кВ	СИП-3; фазный провод - 1; 50 мм2	55,191	1 км
2	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	20 кВ	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	18,397	1 км
3	Л11-03 Арматура, крепления, защита от перенапряжений ВЛ 0,4-35 кВ	20 кВ	Устройство защиты от перенапряжений ВЛ 6-35 кВ	405	1 ед.

Составил: Ведущий инженер

 И.Л.Кожемякин