

ПРИКАЗ25.05.2020

г. Сыктывкар

№ 168Об утверждении проектов и сметных
расчётов

В связи с окончанием выполнения рабочих проектов и сметных расчётов (сводные сметные расчёты прилагаются) по объектам:

– 009-55-2-02.41-0029 «Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-00576Ю/19 от 17.06.2019) (КЛ-0,4 кВ 1 км)»;

– 009-55-1-03.31-1913 «Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (1шт.)»;

– 009-55-2-03.31-1910 «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)»;

– 009-55-2-03.31-1883 «Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкар, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. №56-00153Ю/19 от 26.06.2019) (КЛ 10 кВ - 0,085 км, 2КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА)»;

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту (к.п. 009-55-2-02.41-0029) «Строительство 6КЛ-0,4 кВ от новой КТП 10/0,4 кВ в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-00576Ю/19 от 17.06.2019) (КЛ-0,4 кВ 1 км)» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Строительство К-3 КЛ-0,4кВ I с.ш. РУ-0,4 кВ 2КТП №1110 – ВРУ-0,4 кВ Котельной Школы №1 кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4x70 мм² протяжённостью 0,090 км.

1.2. Строительство К-4 КЛ-0,4 кВ II с.ш. РУ-0,4кВ 2КТП №1110 – ВРУ-0,4 кВ ДЭС Школы №1 кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4x120 мм² протяжённостью 0,035 км.

1.3. Строительство К-5 2КЛ-0,4кВ I с.ш. РУ-0,4 кВ 2КТП №1110 – Ввод 1 ВРУ-0,4 кВ Школы №1 спаренным кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4x185мм² протяжённостью 0,211 км.

1.4. Строительство К-6 2КЛ-0,4кВ II с.ш. РУ-0,4 кВ 2КТП №1110 – Ввод 2 ВРУ-0,4 кВ Школы №1 спаренным кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4x185мм² протяжённостью 0,224 км.

1.5. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	439,108	2 292,144
Прочие	40,930	209,069
Оборудование	0,000	0,000
ПИР	48,230	184,721
ВСЕГО	528,268	2 685,934

2. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту: (к.п. 009-55-1-03.31-1913 «Техническое перевооружение ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад»: установка выключателя нагрузки в яч.8Д в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (1шт.)» со следующими технико-экономическими показателями:

2.1. Установка выключателя нагрузки в ТП-512 «Детский сад» типа ВНР-10/400-20 с ПР-17 10 кВ.

2.2. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	0,672	5,314
Прочие	0,937	7,111
Оборудование	4,386	20,085
ПИР	0,407	1,559
ВСЕГО	6,402	34,069

3. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту (к.п. 009-55-2-03.31-1910 «Строительство КТП 10/0,4 кВ, КЛ 10 кВ от яч.8Д РУ 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №512 «Детсад», КЛ 10 кВ от опоры №56/4 яч.11Д ПС 110/10 кВ «Визинга» в с. Визинга Сысольского района Республики Коми (СОШ с. Визинга, МБОУ Дог. №56-01803Ю/18 от 31.07.2018) (КЛ10кВ 0,2 км.) (МВА 0,8)» со следующими технико-экономическими показателями:

3.1. Строительство новой двухтрансформаторной КТП типа 2КТП-400/10/0,4 (заводской №75) с диспетчерским наименованием КТП-1110 «Школа №1».

3.2. Установка двух трансформаторов типа ТМГ11-400/10-У1 Т-1 и Т-2 с заводскими №№1971033 и 1970507 соответственно.

3.3. Строительство КЛ-10 кВ от ТП-512 до КТП-1110 кабелем 3х(АПвПУ 1х95мм²) протяжённостью 0,137 км.

3.4. Строительство КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Визинга» до КТП-1110 кабелем 3х(АПвПУ 1х70мм²) протяжённостью 0,053 км.

3.5. Достройка ВЛ-10 кВ от яч. 11Д ПС «Визинга» проводом СИП-3 3х50 протяжённостью 0,006 км с установкой железобетонной опоры с подкосом и разъединителя 10 кВ.

3.6. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	118,329	684,127
Прочие	34,002	170,167
Оборудование	372,644	1 706,710
ПИР	19,913	76,266
ВСЕГО	544,888	2 637,270

4. Утвердить проектную и рабочую документацию по объекту (к.п. 009-55-2-03.31-1883 «Строительство 2КТП 10/0,4 кВ, 2КЛ 10 кВ, 4КЛ 0,4 кВ на школу 600 мест в мкр. Сосновая поляна г. Сыктывкар, Республики Коми (БУ УКС МО ГО Сыктывкар Дог. №56-00153Ю/19 от 26.06.2019) (КЛ 10 кВ - 0,085 км, 2КЛ 0,4 кВ - 0,738 км, 2ТП 10/0,4 кВ - 0,8 МВА)» со следующими технико-экономическими показателями:

4.1. Строительство новой двухтрансформаторной КТП типа 2КТП-400/10/0,4 (заводской №19-111-028) с диспетчерским наименованием КТП-778 «Школа №1».

4.2. Установка новых трансформаторов (ТМГ-400/10, заводской №1968309; ТМГ-400/10, заводской №1966342).

4.3. Строительство В-1 КЛ-10 кВ от оп. №43/1 до 2КТП-778 кабелем АПвПу 1х50 протяжённостью 0,030 км.

4.4. Строительство В-2 КЛ-10 кВ от оп. №45 до 2КТП-778 кабелем АПвПу 1х50 протяжённостью 0,055 км.

4.5. Строительство Н-1 КЛ-0,4кВ I с.ш. РУ-0,4кВ 2КТП №778 – ВРУ Школа кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4х240 мм² протяжённостью 0,163 км.

4.6. Строительство Н-2 КЛ-0,4кВ II с.ш. РУ-0,4кВ 2КТП №778 – ВРУ Школа кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4х240 мм² протяжённостью 0,165 км.

4.7. Строительство Н-3 КЛ-0,4кВ I с.ш. РУ-0,4кВ 2КТП №778 – ВРУ Котельная кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4х70 мм² протяжённостью 0,206 км.

4.8. Строительство Н-4 КЛ-0,4кВ II с.ш. РУ-0,4кВ 2КТП №778 – ВРУ Котельная кабелем АПвБШВнг(А)-LS 4х70 мм² протяжённостью 0,204 км.

4.9. Сметная стоимость без НДС:

	в базовых ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV квартала 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	418,191	2 291,665
Прочие	95,287	464,809
Оборудование	805,744	3 690,309
ПИР	150,564	576,659
ВСЕГО	1 469,786	7 023,442

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству производственного отделения – начальника отдела Запрягаева А.М.

6. Считать утратившими силу:

6.1. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 30.09.2019 №382 «Об утверждении проекта и сметных расчётов».

6.2. Приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми от 11.11.2019 №422 «О внесении изменений в приказ производственного отделения «Южные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 28.10.2019 №407.

Директор



Э.А. Денерт

Рассылается: Сысольский РЭС, Сыктывдинский РЭС, ОКС, ПТО
Запрягаев А.М.
Сажин А.С., 39-03