

ПРИКАЗ

07.08.2019

г. Печора

№ 260

О внесении изменений в приказ
производственного отделения «Печорские
электрические сети» филиала ПАО «МРСК
Северо-запада» «Комиэнерго» от 12.11.2018
№344

В связи с изменением физических параметров по объекту «Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18) (КЛ 0,4 кВ - 0,815 км)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

В приказ производственного отделения «Печорские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-запада» «Комиэнерго» от 12.11.2018 №344 «Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18) (КЛ 0,4 кВ - 0,82 км)» (далее Приказ) внести следующие изменения:

Пункт 1. Приказа читать в следующей редакции:

«1. Утвердить проект (шифр 009-52-2-02.41-1013) «Строительство 2КЛ-0,4 кВ фидер «Новый» от ТП-10/0,4 кВ №54 в г. Усинск (ЛУКОЙЛ-Коми, ООО Дог. № 56-04730П/17 от 09.04.18) (КЛ 0,4 кВ-0,815 км)» со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. Строительство 2 КЛ 0,4 кВ от яч. №9 и яч. №6 РУ 0,4 кВ ТП №54 до ВРУ 0,4 кВ строящегося многоквартирного жилого дома №2 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» по ул. Нефтяников в г. Усинск протяженностью 0,410 км и 0,405 км, выполняется кабелем АПВББШП 4х150 мм²;

1.2. Продолжительность строительства – 2 месяца.».

Директор



Д.Н. Шкурин

Рассылается: ОКС
Брюхов М.В.
Пуртова Е.В., 68-314