

ПРИКАЗ08.11.2019

г. Сыктывкар

№ 568

О внесении изменений в приказ филиала
ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
от 27.10.2016 №1066

С целью приведения в соответствие технических характеристик объекта «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ Ольховей для технологического присоединения «КС-5 «Усинская», КЦ-2» в составе стройки «Система магистрального газопровода Бованенково – Ухта» проектным данным,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Пункт 1.1.2 приказа филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 27.10.2016 №1066 «Об утверждении проекта и сметных расчетов по объекту «Строительство ВЛ 110 кВ №103 Воркутинская ТЭЦ №2 – ПС 110/10 кВ «Ольховей» читать в следующей редакции:

«1.1.2. Провод:

- на участке от портала Воркутинской ТЭЦ №2 до опоры №396 – АС-240/32, протяженностью 74,926 км;
- на участках от опоры №396 до 452, от опоры №453 до приемного портала ПС 110/10 кВ «Ольховей» – АС-185/29, протяженностью 87,337 км;
- на участке от опоры №452 до опоры №453 – АС-185/128, протяженностью 0,737 км.».

Первый заместитель директора –
главный инженер



М.Н. Пузиков

Рассылается: ПО «ЗЭС», Сверчкова О.Г., Воронов А.А.
Воронов А.А.
Пирковская Е.Г., 35-20