

## ПРИКАЗ

31.01.2019

г. Ухта

№

33

Об утверждении проектно-сметной документации «Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)»

В связи с завершением проектно-изыскательских работ, выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» Комиэнерго», по объекту «Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)» на основании технического задания на разработку проекта,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию (шифр 009-54-1-03.31-1004) «Реконструкция РП 10/0,4 кВ «Южная» с заменой силового трансформатора 10/0,4 кВ 0,315 МВА на силовой трансформатор 10/0,4 кВ 0,4 МВА в г. Ухта Республики Коми (Бетиз, ООО Дог. № 56-00120Ц/18 от 01.03.18)», разработанную отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2018 году, со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. РП 10/0,4 кВ:

1.1.1 Силовой трансформатор Т-1 мощностью 315 кВА заменяется на трансформатор мощностью 400 кВА.

1.1.2 Трансформатор силовой масляный герметичный трехфазный номинальной мощностью 400 кВа, номинальным напряжением 10/0,4 кВ, со схемой и группой соединения Y/Yн-0, климатического исполнения УХЛ1, марки ТМГ-400/10/0,4 кВ УХЛ1 Y/Yн-0.

2. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах I кв. 2018 года (тыс. руб.)
Строительно-монтажные работы	10,477	79,832
оборудование	44,148	195,573
прочие	4,955	35,854
ПИР	5,713	21,880
ВСЕГО:	65,293	333,139

3. Инженеру отдела капитального строительства (далее ОКС) Веселкину В.А. обеспечить в течении 10 рабочих дней после согласования и утверждения ПСД:

- передачу 1 экземпляра на бумажном носителе ПСД в архив производственного отделения по акту приема-передачи для дальнейшего хранения;
- размещение электронной версии ПСД в соответствующей рубрике СЭД «Эффект Офис» «Архив».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству – начальника ОКС производственного отделения Попова А.А.

Директор производственного отделения

О.В. Васюнин

Рассылается: А.А. Попов, ОКС (все), УРЭС  
А.А. Попов  
В.А. Веселкин 79-22-39