

ПРИКАЗ

18.05.2018

г. Ухта

№ 251

Об утверждении проектно-сметной документации «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г.Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. №56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ - 0,205 км)»

В связи с завершением проектно-изыскательских работ, выполненных отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго», по объекту «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г.Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. №56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ - 0,205 км)» на основании технического задания на разработку проекта,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию (шифр 000-54-2-02.41-2226) «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г.Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. №56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ - 0,205 км)», разработанную отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2017 году, со следующими технико-экономическими показателями:

1.1. КЛ 0,4 кВ:

1.1.1. Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.24 РУ 0,4 кВ ТП №217 до принимающего устройства Заявителя по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Дзержинского д.30, общей протяженностью составляет 0,205 км.

1.1.2. Кабель марки АПвВбШв сечением 4х240 мм² - 128 м.

1.1.3. Способ прокладки КЛ - в земле в траншее, в трубах ПЭ80.

2. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV кв. 2017 года (тыс. руб.)
строительно - монтажные работы	89,899	448,615
прочие	6,779	33,656
ПИР	5,862	23,39
ВСЕГО:	102,54	505,661

3. Инженеру отдела капитального строительства (далее ОКС) Щербань Ю.А. обеспечить в течение 10 рабочих дней после согласования и утверждения ПСД:


- передачу 1 экземпляра на бумажном носителе ПСД в архив производственного отделения Филиала по акту приема-передачи для дальнейшего хранения;

- размещение электронной версии ПСД в соответствующей рубрике СЭД

«Эффект Офис» «Архив».

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству - начальника ОКС производственного отделения Попова А.А.

Главный инженер производственного отделения



А.Р. Латыпов

А.Н. Поздеев
23-13