

П Р И К А З

18.07.2019

г. Ухта

401

О внесении изменений в приказ
производственного отделения
«Центральные электрические сети»
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» от 18.05.2018 №251

В связи с изменением физических параметров по объекту «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г.Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. №56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ - 0,190 км)»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В приказ ПО «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 18.05.2018 №251 «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г.Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. №56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ - 0,190 км)» (далее Приказ) внести следующие изменения:

- пункт 1. Приказа читать в следующей редакции:

«1. Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КЛ 0,4 кВ ф.24 от ТП 10/0,4 кВ №217 в г.Ухта Республики Коми (Охотский Юрий Николаевич Дог. №56-02516Ц/17 от 17.08.17) (КЛ 0,4 кВ - 0,190 км)», разработанную отделом проектирования филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» в 2018 году, со следующими технико-экономическими показателями:

1.1 КЛ 0,4 кВ.

1.1.1 Строительство КЛ 0,4 кВ от ф.24 РУ 0,4 кВ ТП №217 до принимающего устройства Заявителя по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул. Дзержинского д.30, общей протяженностью составляет 0,190 км.

1.1.2 Прокладка кабеля марки АПвВбШв сечением 4х240 мм² в трубе ПЭ-80 методом ГНБ – 153 м.

1.1.3 Прокладка кабеля марки АПвВбШв сечением 4х240 мм² в траншее в трубах ПЭ – 25 м.

1.1.4 Прокладка кабеля марки АПвВбШв сечением 4х240 мм² по конструкциям в ВРУ 0,4 кВ Заявителя – 4 м.

1.1.5 Прокладка кабеля марки АПвВбШв сечением 4х240 мм² в РУ 0,4 кВ ТП №217 – 8 м.».

- пункт 2. Приказа читать в следующей редакции:

«2. Сметная стоимость:

	в ценах 2000 года (тыс. руб.)	в ценах IV кв. 2018 года (тыс. руб.)
строительно - монтажные	167,035	871,939

работы		
прочие	14,732	76,323
ПИР	6,107	23,390
ВСЕГО:	187,874	971,652

».

- пункт 3. Приказа читать в следующей редакции:

«3. Инженеру отдела капитального строительства (далее ОКС) Веселкину В.А. обеспечить в течение 10 рабочих дней после согласования и утверждения ПСД:

- передачу 1 экземпляра на бумажном носителе ПСД в архив производственного отделения Филиала по акту приема-передачи для дальнейшего хранения;

- размещение электронной версии ПСД в соответствующей рубрике СЭД «Эффект Офис» «Архив».».

2. Приказ производственного отделения «Центральные электрические сети» Филиала от 15.07.2019 №394 «О внесении изменений в приказ производственного отделения «Центральные электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» от 18.05.2018 №251» считать утратившим силу.

Главный инженер производственного отделения



А.Р. Латыпов

Рассылается: А.А. Попов, ОКС (все), УРЭС
А.А. Попов
В.А. Веселкин 79-22-39