



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРО- ЗАПАДА»  
(ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА»)

ФИЛИАЛ ПАО «МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА» «КОМИЭНЕРГО»  
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»

## ПРИКАЗ

31.12.2015

г. Ухта

№ 501

Об утверждении проектно-сметной  
документации для технологического  
присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»

В связи с окончанием выполнения проектным отделом исполнительного аппарата филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго» проектно-сметной документации «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)), шифр проекта 000-54-2-02.41-0014 и «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»)), шифр проекта 000-54-1-03.31-0002, 2015 год, выполненных на основании договора от 17.12.2013 №023-156/1190 об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» вводно-распределительного устройства здания средней образовательной школы №2, расположенной по адресу: Республика Коми, г.Ухта, ул.Мира, д.8,

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить проектно-сметную документацию «Строительство КЛ 0,4 кВ от ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»))» со следующими технико-экономическими показателями:

- строительство 2КЛ 0,4 кВ от ф.7, ф.11 РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №178 до ВРУ здания МОУ «СОШ №2» протяженностью 0,396 км (0,198х2), кабель марки АПвБбШвнг-LS-1 сечением 4х185 мм<sup>2</sup>;

- строительство 2КЛ 0,4 кВ от ф.2, ф.16 РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №178 до ВРУ «столовая» МОУ «СОШ №2», протяженностью 0,376 км (0,188х2), кабель марки АПвБбШвнг-LS-1 сечением 4х185 мм<sup>2</sup>.

2. Утвердить сметную стоимость строительства:

2.1. В базовых ценах 2000 г. составляет 537,965 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- строительно-монтажных работ - 503,353 тыс. руб.;

- прочие затраты - 34,612 тыс. руб.

2.2. В текущих ценах III квартала 2015 г. составляет 3642,212 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- строительно-монтажных работ - 3437,898 тыс. руб.;

- прочие затраты - 204,314 тыс. руб.

3. Утвердить проектно-сметную документацию «Реконструкция ТП 10/0,4 кВ №178 в г.Ухта (для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»))» со следующими технико-экономическими показателями:

- замена в ТП 10/0,4 кВ №178 силовых трансформаторов Т1 и Т2 мощностью 400 кВА на трансформаторы мощностью 630 кВА каждый, типа ТМГ-630/10/0,4-У1;
- замена в РУ 0,4 кВ секция 2 яч.6 ТП 10/0,4 кВ №178 вводного рубильника РБ-2  $I_n=1000\text{А}$  на автоматический выключатель  $I_n=1600\text{А}$ ;
- замена в РУ 0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ №178 существующих сборных шин на алюминиевые шины сечением 8х100 мм;
- замена в фидерных коммутационных аппаратах РУ-0,4 кВ ТП №178 плавких предохранителей серии ПК-10-40 на ПК-10-80 на отходящих КЛ-0,4 кВ в сторону ВРУ потребителя.

4. Утвердить сметную стоимость строительства:

4.1. В базовых ценах 2000 г. составляет 256,993 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- строительно-монтажных работ - 54,421 тыс. руб.;
- оборудование - 183,526 тыс. руб.;
- прочие затраты - 19,046 тыс. руб.

4.2. В текущих ценах III квартала 2015 г. составляет 1263,392 тыс. руб. без НДС, в том числе:

- строительно-монтажных работ - 371,693 тыс. руб.;
- оборудование - 767,139 тыс. руб.;
- прочие затраты - 124,560 тыс. руб.

5. Считать утратившим силу приказ производственного отделения «Центральные электрические сети» от 09.11.2015 № 416 «Об утверждении проектно-сметной документации для технологического присоединения ВРУ МОУ «СОШ №2»».

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора по капитальному строительству и технологическим присоединениям производственного отделения Попова А.А.

Главный инженер



О.В.Васюнин

А.Н.Поздеев

☎ 2313

## СОГЛАСОВАНО:

Наименование должности	Дата	Личная подпись	Расшифровка подписи
Главный инженер			О.В.Васюнин
Заместитель директора по капитальному строительству и технологическим присоединениям			А.А.Попов
Начальник отдела капитального строительства и технологических присоединений			А.Ю.Иванов
Начальник Ухтинского района электрических сетей			Д.Ю.Ерёмин
Начальник юридического отдела			О.В.Чернеева
Начальник отдела документационного и информационного обеспечения			С.П.Ионова

Гриф ограничения доступа к документу \_\_\_\_\_

### Пункты приказа, подлежащие контролю исполнения:

№ пункта приказа	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Требование к отчету для снятия с контроля (форма предоставления информации об исполнении)

### Список рассылки:

1.	ОКСиТП	2.	
3.	Заместитель директора по капитальному строительству и технологическим присоединениям	4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	

Инженер ОКСиТП	23-13			А.Н.Поздеев
Наименование должности исполнителя	Номер ☒	Дата	Подпись	Расшифровка подписи

Ответственный за электронное визирование

Т.В.Сальникова