

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ 150 кВ Л-152/157 с заменой двухцепного участка металлических опор на участке от ПС 150/10 кВ №11А до оп.15 в г.Мончегорск (ориентировочная длина 2,965 км)**

Идентификатор инвестиционного проекта: I 000-42-1-01.11-0647

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/ п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряже ние, кВ	Технические характеристики	Количес тво	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л1-04-2 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	150 кВ	двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	2,965	1 км
2	Л3-04-2 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	150 кВ	двухцепная, все типы опор за исключением многогранных	2,965	1 км
3	Л5-05 Провод ВЛ 0,4-750 кВ сталеалюминиевого типа		Сечение фазного провода до 185 мм <sup>2</sup>	5,93	1 км
4	П6-09 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов		от 21 до 50,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил



А. Дзюба

