

Указание филиала ПАО "МРСК Северо-Запада" "Комиэнерго" «Об утверждении технических и количественных показателей технических решений капитального строительства объектов электротехнического хозяйства» №17 01.07.2019 г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ 0,4 кВ от ТП №4: прокладка резервного питания на многоквартирный дом ул. Строителей 9а в г. Усинск протяженностью 0,58 км (ПЭС)

Идентификатор инвестиционного проекта: I_000-52-1-02.41-0559

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	КЗ-05-1 КЛ 0, 4 кВ	0, 4	75 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,58	1 км
2	Б2-01-3 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	одна цепь КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов	0,53	1 км по трассе
3	Н1-01 Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ		1 труба, диаметром 90-140 мм	0,05	1 км

Составил: Ведущий инженер

 И.Л.Кожемякин