

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 019

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-10/0,4кВ №120 с заменой силовых трансформаторов и монтажом дополнительных коммутационных аппаратов, КЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №120 в г.Северодвинске Архангельской области (ООО "Капитал", 15-02539А/17 от 26.10.2017) (2 МВА, КЛ-0,4 кВ 0,080 км)

Идентификатор инвестиционного проекта: J_000-11-1-03.31-2648

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область, г.Северодвинск

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	Б2-01-4 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	две цепи КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов	0,15	1 км по трассе
2	КЗ-09-1 КЛ 0, 4 кВ	0, 4	185 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,336	1 км
3	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ	0,4-20		1,00	1 км по трассе
II	ПС				
1	Т5-19-2 Ячейка трансформатора 6-35 кВ	20/0,4	масляный Т 20/НН кВ; 1000 кВА	2	1 ячейка

2	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект
---	---	--	-------------------------	---	----------

Ведущий инженер ПТО ПО АЭС



Р.С. Мещеряков