

№ г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ДФЗ ВЛ 110кВ
«Городская-Кожва с отпайками (ВЛ-124) в части ВЧ оборудования ПС 110 кВ Кожва и ПС
110 кВ Городская (2 комплекта)**

Идентификатор инвестиционного проекта: _000-52-1-04.60-0035

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И11-17-3 РЗА	110 кВ	РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по ВЧ каналу (без приемопередатчик а)	2	1 ед.
2	И12-05 РЗА и прочие шкафы (панели)		Приемопередатчи к ВЧ защиты РЗ	2	1 ед.
3	НЗ-02-2 Контрольный (силовой) кабель		5 жил; 2,5 мм	0,45	1 км

Составил: Ведущий инженер



И.Л.Кожемякин