

Указание филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
«Об утверждении технических и количественных показателей
технических решений капитального строительства объектов
электротехнического хозяйства» №03 11.02.2020 г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Установка приборов учета электроэнергии на
границе балансовой принадлежности электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-
Запада» в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 №
522-ФЗ при выходе из строя прибора учета у потребителя, класс напряжения 0,22 (0,4)
кВ, Республика Коми (16223 шт.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: K_003-56-1-05.20-0005

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	A1-01 ИИК	0,23	Прибор учета однофазный	11 567	1 точка учета
2	A1-02 ИИК	0,4	Прибор учета трехфазный	4 656	1 точка учета