

Указание филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» в Республике Коми
«Об утверждении технических и количественных показателей
технических решений капитального строительства объектов
электротехнического хозяйства» №03 11.02.2020 г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Модернизация ВЛ-10 кВ фидер Медвежская
№2 от ПС 35/10 кВ «Ермак» с установкой реклоузера на оп. №1 (1шт.) и информационно-
измерительного комплекса (1 шт.) в МР «Печора»**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_000-52-1-01.32-0367

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I ВЛ					
1	В7-01-1 Автоматический пункт секционирования (реклоузер) с функцией ПКУ и	10 кВ		1	1 ячейка
II ПС					
1	И10-01-1 Элементы ПС без устройства фундаментов	10 кВ	ТТ на три фазы	2	1 ед.
2	И10-02-1 Элементы ПС без устройства фундаментов	10 кВ	ТН (до трех вторичных обмоток) на три фазы	1	1 ед.

Составил: Ведущий инженер

И.Л.Кожемякин