

# **Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Год раскрытия информации: 2 020


**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 110/10 кВ  
№ 79 п. Высокий с заменой АКБ типа СК-6 на малообслуживаемые АКБ с системами  
контроля (1 система)**

Идентификатор инвестиционного проекта: K\_000-42-1-03.13-1025

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

| № п/п | Наименование   | Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта |  |            |                      |
|-------|--|--|--|------------|----------------------|
|       |  | Напряжени<br>е, кВ   | Технические<br>характеристики  | Количество | Единицы<br>измерения |
| 1     | 2  | 3  | 4  | 5          | 6                    |
| I     | ПС   |  |  |            |                      |
| 1     | И13-05 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд    |  | Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами ;<br>Iном 200А  | 4          | 1 ед.                |
| 2     | И13-02 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС |  | Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей ) · Iном 100А | 1          | 1 ед.                |
| 3     | И12-09 РЗА и прочие шкафы (панели)                                 |  | Аккумуляторная батарея емкостью до 350 Ач  | 108        | 1 ед.                |

Составил: Инженер

 А.М. Дзюба