

**Технические и количественные показатели технологических решений  
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП 10/0,4 кВ 1х250 кВА, ВЛ 10 кВ протяженностью 0,012 км и установка ПКУ (1 т.у.) в д. Теплогорье Великоустюгского района для тех. присоединения нежилого здания (Шарыпов Николай Иванович Дог. № 26-00022ВУ/21 от 21.06.21)

Идентификатор инвестиционного проекта: \_009-22-2-01.32-3656

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	Л1-01-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	0,4	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,012	1 км
2	Л3-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ*(тыс. руб.)		одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,012	1 км
3	Л7-04-3 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-3; фазный провод - 1; 70 мм <sup>2</sup>	0,012	1 км
II	ПС				
1	ЭЗ-06-1 КТП блочного типа (бетонные, сэндвич-панели) 6-20 кВ		1 трансформатор; 250 кВА	1	1 ед.
2	А1-04 ИИК		Прибор учета трехфазный для РП (СП,	1	1 точка учета
3	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект

Инженер 1 кат ОПС УКС

 В.Г. Парфёнов

Главный специалист СТПиРСУ

 А.И. Шутов