

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Модернизация системы оперативного
постоянного тока ПС 220/35/6 кВ "Промысловая" в г. Усинск (ШУОТ - 3 шт.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: K_000-52-1-04.60-0032

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Республика Коми

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И13-06 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд		Шкаф ввода на переменном токе с АВ ; Iном 2500А	1	1 ед.
2	И12-09 РЗА и прочие шкафы (панели)		Аккумуляторная батарея емкостью до 350 Ач	18	1 ед.
3	И13-05 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд		Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами ; Iном 200А	1	1 ед.
4	ИЗ-05-2 Контрольный (силовой) кабель		5 жил; 10 мм	1,2	1 км
5	И11-21-3 РЗА	220 кВ	Контроль изоляции вводов	2	1 ед.
6	И13-02 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС		Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей) ; Iном 100А	5	1 ед.

Составил: Ведущий инженер

И.Л.Кожемякин