

**Технические и количественные показатели технологических решений  
капитального строительства**

ПАО "МРСК Северо-Запада"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10кВ Вохтога  
Грязовецкого района: замена силовых трансформаторов 2х10 МВА на 2х16 МВА. (ООО  
Плитвуд, Договор ТП №26-04407В/19 от 24.04.2020)**

Идентификатор инвестиционного проекта: K\_009-21-1-03.13-0108

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный  
проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	Т4-07-2 Ячейка трансформатора 35-500 кВ	110	Т 110/НН кВ; 16 МВА	2	1 ячейка
2	С1-03-2 Площадь подготовки и устройства территории под элементы ПС (ЗПС)	110 кВ	Ячейка трансформатора (комплект на три фазы) ПС (ЗПС)	2	1 ед.
3	Б1-05 Подготовка и устройство территории ПС (ЗПС)			200	1 м2
4	П2-07 Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС)		Ячейка трансформатора, КРМ	2	1 ед.

Начальник СПС


Начальник СВЛ

Начальник РЗА

Начальник СК и ТАСУ

Начальник ПТО


Начальник ОКС


 В.В. Залата

 С.В. Гуценков

 В.А. Беляев

 А.В. Ципилев

 Е.А. Зайцев

 В.А. Рубцов