

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/35/10/6 кВ "Западная" в части
установки ячеек (2 шт.) в РУ-10кВ 1 и 2 с.ш. в г.Вологда (Вологдагорводоканал МУП ЖКХ Дог.
№ 26-00027В/21 от 01.06.21)

Идентификатор инвестиционного проекта: М_009-21-1-03.13-3665


Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	ВЗ-06-3 Ячейка выключателя КРУ 6-35 кВ		I ном 3150А; I откл 31,5кА	2	1 ячейка
2	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект
3	А1-04 ИИК		Прибор учета трехфазный для РП (СП,	2	1 точка учета
4	А4-01 АСУТП присоединения			2	1 ед.

Инженер 1 кат ОПС УКС

 В.Г. Парфёнов

Главный специалист СТПиРСУ

 А.И. Шутов