

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства


ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 от ПС 409  
п.Териберка с выносом с существующей трассы (договор с МУП Кольского района  
"УЖКХ" №41/10-01-2021/12Д от 27.09.2021) (ориентировочно КТП 6/0,4 кВ 0,16 МВА; ВЛ  
Идентификатор инвестиционного проекта: М\_000-41-1-01.33-1062

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный  
проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	М2-02-1 Демонтаж ВЛ; 10 кВ; одна цепь	6 кВ	одна цепь	0,008	1 км
2	Л5-01 Провод ВЛ 0,4- 750 кВ сталеалюминиевого типа		Сечение фазного провода до 70 мм <sup>2</sup>	0,024	1 км
3	Э1-05-1 КТП киоскового типа 6-20 кВ		1 трансформатор; 160 кВА	1	1 ед.

Составил:



А.А.Николаев