

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

**ПАО "МРСК Северо-Запада"**

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта:** Реконструкция ВЛ-6 кВ «Красавино-Кошово» (инвентарный № 12.2.2.00022995) и ВЛ-6 кВ «Красавино-Полутово» (инвентарный № 12.2.2.00023108) находящейся по адресу: Вологодская обл., Великоустюгский р-н, с. Васильевское с выносом участка ВЛ-6 кВ общей протяженностью 0,24 км. (по договору выноса сетей №ВЭ2.2-21/0029 от 24.02.2021 с ООО СХП "Устюгмолоко")

Идентификатор инвестиционного проекта: L\_000-22-1-01.33-0004

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Вологодская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	ЛЗ-02-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)		одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,24	1 км
2	Л7-04-3 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-3; фазный провод - 1; 70 мм <sup>2</sup>	0,3	1 км
3	П6-05 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 0,6 до 1,09 млн. руб.	1	1 объект
4	Л1-02-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода		одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,24	1 км

Инженер ОПС УКС

 В.Г. Парфёнов

Зам. гл. инженера ПО "ВУЭС"

 А.А. Пахолков