

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2 019


**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение РЗА
автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1, АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на
микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта)**

Идентификатор инвестиционного проекта: G_000-42-1-04.60-0533

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжени е, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И11-11-3 РЗА	110-220	РЗА автотрансформат ора и АРН	2	1 ед.
2	И11-13-3 РЗА	110-220	Резервная РЗА автотрансформат ора	2	1 ед.
3	И11-16-3 РЗА	110-220	Автоматика управления выключателем присоединения	4	1 ед.
4	И12-08 РЗА и прочие шкафы (панели)		Прочие устройства (аппаратура)	4	1 ед.
5	НЗ-02-2 Контрольный		5 жил; 2,5 мм	1	1 км
6	И14-09 Сети связи		ЛВС	1	1 объект
7	И16-07 затраты на проектно- изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 6 до 10,9 млн. руб.		1 объект

Составил:

 И.А. Исаев