

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС
150/110/35/6кВ № 53 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, г. Мурманск,
Долина Уюта (1 комплект).

Идентификатор инвестиционного проекта: К_000-41-1-03.13-0336

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И12-09 РЗА и прочие шкафы (панели)		Аккумуляторная батарея емкостью до 350 Ач	216	1 ед.
2	И13-01 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд		Шкаф ввода на постоянном токе с АВ ; Iном 250А	2	1 ед.
3	И13-02 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС		Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей) ; Iном 100А	2	1 ед.
4	И13-05 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд		Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами ; Iном 200А	4	1 ед.
5	П6-08 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов		от 11 до 20,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил



А.А. Николаев