

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 110/35/6 кВ
№ 36 пгт. Мурмаши с заменой выключателей 110 кВ на элегазовые, установкой
трансформаторов тока (ТТ) 110 кВ, заменой ТТ 6 кВ, обеспечением резервирования**
Идентификатор инвестиционного проекта: М_000-41-1-03.13-0346

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	П6-09 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных		от 21 до 50,9 млн. руб.	1	1 объект
2	И14-09 Сети связи		ЛВС	1	1 объект
3	Н3-03-2 Контрольный (силовой) кабель		5 жил; 4 мм	0,1	1 км
4	Н3-02-2 Контрольный (силовой) кабель		5 жил; 2,5 мм	1	1 км
5	И12-08 РЗА и прочие шкафы (панели)		Прочие устройства (аппаратура)	3	1 ед.
6	И11-18-3 РЗА	110-220	Резервная РЗА линии (РЗА электрической сети)	1	1 ед.
7	И11-17-3 РЗА	110-220	РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по ВЧ каналу (без приемопередатчика)	1	1 ед.

8	И11-16-3 РЗА	110-220	Автоматика управления выключателем присоединения	3	1 ед.
9	И11-08-3 РЗА	110-220	РЗА трансформатора и ошиновки его низшего напряжения	2	1 ед.
10	И5-01-3 Элемент ПС с устройством фундаментов	110	ТТ на три фазы	2	1 ед.
11	И5-01-1 Элемент ПС с устройством фундаментов	6-15	ТТ на три фазы	2	1 ед.
12	И1-01-1 Выключатель 110-750 кВ с устройством фундаментов	110	Ином 2500А; Iоткл 40 кА	2	1 ед.

Составил:

А.А. Николаев