

№ г.

(реквизиты документа об утверждении: номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция КЛ-0,4 кВ ТП423 - ВРУ ул. Смольный Буйан, 25 в г. Архангельске Архангельской области в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной ответственностью "Темпо", №07-196/21 от 21.04.21) (КЛ-0,4 кВ 0,032 км)

Идентификатор инвестиционного проекта: M_000-11-1-02.41-2569

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область, г. Архангельск

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ			1	1 км по трассе
2	Б2-01-2 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	две цепи КЛ, благоустройство по трассе без учета восстановления газонов	0,032	1 км по трассе
3	КЗ-06-1 КЛ 0,4 кВ	0,4	95 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,068	1 км

Составил:

Ведущий инженер ПТО ПО «АЭС»
Архангельского филиала
ПАО "Россети Северо-Запад"



Р.С. Мещеряков