

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 35/10 кВ № 415 с оснащением резервным источником питания, подключенным к шинам 10 кВ, с запуском по телеуправлению, Терский район, н.п. Кайралы (РИСЭ - 1 шт, ТМ 10/0,4 - 1 шт. яч. с выключателем 10 кВ. телеуправление – 1 компл.)**  
Идентификатор инвестиционного проекта: K\_000-42-1-03.21-0003

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	Т5-11-1 Ячейка трансформатора 6-35 кВ	10 кВ	масляный Т 6(10,15)/НН кВ; 160кВА	1	1 ячейка
2	В2-02-1 Ячейка выключателя НУ 6-35 кВ	10 кВ	I ном 1000(1250), I откл 25кА	1	1 ячейка
3	А2-01 ИВКЭ	10 кВ	ИВКЭ для ТП (СП, РП, РТП), РУ 6-20	1	1 система
4	А4-01 АСУТП присоединения	10 кВ		1	1 ед.
5	У2-02 ДГУ	10 кВ		1 000	1 кВт
6	П6-07 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных		от 6 до 10,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил:



А.А. Николаев