

№ г.

(реквизиты документа об утверждении:номер документа и дата)

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ВЛ-22/2
Первомайский и ВЛ-7/2 Макарова в г.Мезень Мезенского района Архангельской области
в объеме освобождения земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество
с ограниченной ответственностью "Белый дом", ОЗУ-00039А/21 от 01.09.21) (ВЛ-0,4 кВ
0.098 км)**

Идентификатор инвестиционного проекта:М_000-11-1-01.41-3779

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный
проект:Архангельская область, Мезенский р-н, г.Мезень

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	М2-01-1 Демонтаж ВЛ;0,4 кВ;одна цепь	0,4	одна цепь	0,08	1 км
2	Л2-01-1 ВЛ 0,4-750 кВ на строительно- монтажные работы без опор и провода	0,4	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,098	1 тонна опор
3	Л3-01-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	0,4	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,098	1 км
4	Л7-22-2 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-2; фазный провод - 3; 50 мм2 / 70 мм2	0,084	1 км
5	Л7-11-4 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-4; фазный провод - 2; 16 мм2	0,02	1 км

6	ПЗ-01 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ		Протяженность, до 1 км	1	1 ед.
---	---	--	------------------------	---	-------

Составил:

Ведущий инженер ПТО ПО «АЭС»

Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"

Р.С.Мещеряков