

№ г.

(реквизиты документа об утверждении:номер документа и дата)

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-6/0,4 кВ ТП-25  
Терапия в г. Мезень Мезенского района Архангельской области в объеме освобождения  
земельного участка от объектов электроэнергетики (Общество с ограниченной  
ответственностью "Белый дом", №07-77/21 от 04.03.21) (ВЛ-0,4 кВ 0,346 км)**

Идентификатор инвестиционного проекта:М\_000-11-1-01.41-3741

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный  
проект:Архангельская область, Мезенский р-н, г.Мезень

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ВЛ				
1	ПЗ-01 Затраты на проектно-изыскательские работы по ВЛ		Протяженность, до 1 км	1	1 ед.
2	Л1-01-1 ВЛ 0,4-750 кВ, строительно-монтажные работы без опор и провода	0,4	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,365	1 км
3	ЛЗ-01-1 УНЦ опор ВЛ 0,4-750 кВ (тыс. руб.)	0,4	одноцепная, все типы опор за исключением многогранных	0,365	1 км
4	Л7-28-2 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-2; фазный провод - 3; 120 мм <sup>2</sup> / 95 мм <sup>2</sup>	0,135	1 км
5	Л7-27-2 Провод СИП ВЛ 0,4-35 кВ		СИП-2; фазный провод - 3; 95 мм <sup>2</sup> / 95 мм <sup>2</sup>	0,23	1 км
II	ПС				
1	И12-08 РЗА и прочие шкафы (панели)		Прочие устройства (аппаратура)	1	1 ед.

Составил:

Ведущий инженер ПТО ПО «АЭС»

Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"



Р.С.Мещеряков