

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"
полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение РЗА
автотрансформаторов 150/110кВ АТ-1, АТ-2 ПС 150/110/6 кВ №30 с заменой на
микропроцессорные устройства г. Оленегорск (4 комплекта)**
Идентификатор инвестиционного проекта: G_000-42-1-04.60-0533

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект:

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И11-11-3 РЗА	150 кВ	РЗА автотрансформатора и АРН	2	1 ед.
2	И11-13-3 РЗА	150 кВ	Резервная РЗА автотрансформатора	2	1 ед.
3	И11-16-3 РЗА	150 кВ	Автоматика управления выключателем присоединения	4	1 ед.
4	И12-08 РЗА и прочие шкафы (панели)	150 кВ	Прочие устройства (аппаратура)	4	1 ед.
5	НЗ-02-2 Контрольный (силовой) кабель	150 кВ	5 жил; 2,5 мм	1	1 км
6	И14-09 Сети связи	150 кВ	ЛВС	1	1 объект
7	П6-08 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов	150 кВ	от 11 до 20,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил:

 А.А. Николаев