

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики


Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-10/0,4 кВ, КЛ-10 кВ и КЛ-0,4 кВ в г.Северодвинске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажное управление №19 г.Северодвинска", №СПБ80-02045А/20 от 26.08.20) (0,5 МВА, КЛ-10 кВ 0,2 км, КЛ-0,4 кВ 0,4 км)
Идентификатор инвестиционного проекта: L_009-11-2-03.31-2619

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	КЛ				
1	К1-04-2 КЛ 6-500 кВ (с алюминиевой жилой)		95 мм ²	0,4	1 км
2	К3-07-1 КЛ 0, 4 кВ	0, 4	120 мм ² , алюминий, 4 жилы	0,8	1 км
3	Б2-02-4 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе		две цепи КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов	0,2	1 км по трассе
4	Б2-01-4 Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе	0,4	две цепи КЛ, благоустройство по трассе с учетом восстановления газонов	0,4	1 км по трассе
5	П5-01 Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ			1	1 км по трассе
II	ПС				

1	ЭЗ-06-2 КТП блочного типа (бетонные, сэндвич- панели) 6-20 кВ		2 трансформатора; 250 кВА	1	1 ед.
2	П6-06 Затраты на проектно- изыскательские работы для отдельных элементов		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил: инженер 2 категории ПТО ПО «АЭС» Архангельского
филиала ПАО «МРСК Северо-Запада»

 А.А.Окулов