

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

**Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10 кВ № 35 с расширением на две линейные ячейки 110 кВ с элегазовыми выключателями и микропроцессорными устройствами РЗА, Мурманская область, п. Протоки (Договор ТП**  
Идентификатор инвестиционного проекта: K\_009-42-1-03.13-1043

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	В1-01-1 Ячейка выключателя НУ 110-750 кВ	110	I ном 2500А, I откл 40кА	2	1 ячейка
2	А3-02 АСУТП ПС и ТМ	110		1	1 ед.
3	П2-02 Затраты на проектно-изыскательские работы для элементов ПС (ЗПС)		Ячейка выключателя	2	1 ед.

Составил:



А.А. Николаев