

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "МРСК Северо-Запада"
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Строительство КТП-6/0,4 кВ с трансформаторами 2х250 кВА в г.Архангельске Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Архангельск", СПБ80-19058А/20 от 30.12.2020) (0,5 МВА)


Идентификатор инвестиционного проекта: L_009-11-2-03.32-2593

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	Э1-06-2 КТП киоскового типа 6-20 кВ		2 трансформатора; 250 кВА	1	1 ед.
2	Т5-12-1 Ячейка трансформатора 6-35 кВ		масляный Т 6(10,15)/НН кВ; 250кВА	2	1 ячейка
3	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил:

Ведущий инженер ПТО ПО «АЭС»
Архангельского филиала ПАО «Россети Северо-Запад»



Р.С.Мещеряков