

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: **Техническое перевооружение ПС 150/10 кВ №11А с оснащением устройствами передачи аварийных сигналов и команд РЗ и ПА между ПС 330 кВ Мончегорск и ПС 150/10 кВ №11А в г. Мончегорск (1 компл.)**

Идентификатор инвестиционного проекта: I_000-42-1-04.60-0534

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И14-10 УНЦ сети связи	Без напряжения	СКС	1	1 объект
2	И11-19-3 УНЦ РЗА	Без напряжения	РЗА линии (основная и резервные защиты) с работой по каналу ВОЛС	2	1 ед.
3	А8-05 УНЦ систем ПА, УПАСК	Без напряжения	УПАСК по ВОЛС (ВЧ)	2	1 ед.
4	А8-03 УНЦ систем ПА, УПАСК	Без напряжения	Шкаф локальной ПА (36 аналоговых входа, 72 дискретных входа)	2	1 ед.
5	А8-06 УНЦ систем ПА, УПАСК	Без напряжения	Прочие шкафы (панели)	2	1 ед.

Составил:

А.А.Николаев