

**Технические и количественные показатели технологических решений
капитального строительства**

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ТП-6/0,4 кВ ТП-305 в части замены существующей линейной ячейки в РУ-6 кВ и ТП-6/0,4 кВ ТП-309 в части монтажа линейной ячейки в РУ-6 кВ в г. Архангельск Архангельской области (Общество с ограниченной ответственностью «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», СПБ80-01375А/21 от 15.11.2021) (2 шт.)

Идентификатор инвестиционного проекта: N_009-11-1-03.32-2590

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	В8-01-1 УНЦ ячейки выключателя РП (СП, ТП, РТП) 6-20 кВ		Ином 1000А; Iоткл 20кА	2	1 ячейка
2	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	2	1 объект

Составил:

Ведущий инженер ПТО

ПО «АЭС» Архангельского филиала

ПАО "Россети Северо-Запад"



Р.С.Мещеряков