

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Реконструкция ПС 110/10 кВ Горняки (ПС 26) с установкой нового оборудования в существующую ячейку: Мурманская область, г. Оленегорск, ЗУ 51:12:0020401:644 (МКУ «УГХ» г. Оленегорск), Дог. №: 43-0003742/21 от
Идентификатор инвестиционного проекта: M_009-42-1-03.13-1070

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение , кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
1	ПС				
1	И7-01-2 Выключатель 35 кВ без устройства	35	Ином 2000А; Iоткл 31,5 кА	1	1 ед.
2	П6-06 Затраты на проектно- изыскательские работы для отдельных	10 кВ	от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект
3	И10-04-1 Элементы ПС без устройства фундаментов	10 кВ	ОПН на три фазы	1	1 ед.
4	А1-05 ИИК	10 кВ	Прибор учета трехфазный для ПС (ЗПС	1	1 точка учета

Составил:

 А.А. Николаев