

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС-110/10 кВ № 118 "Мяндуха" в Архангельской обл., Плесецкий район, п. Североонежск в части замены аккумуляторной батареи (1 шт.) и выпрямительного устройства (1 шт.)  
Идентификатор инвестиционного проекта: М\_000-14-1-03.13-1187

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	П6-07 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		Проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей	1	1 объект
2	И13-04 УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд		Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами; Iном 100А	2	1 ед.
3	И13-03 УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС		Шкаф распределения оперативного постоянного тока с АВ на 20 ед. отходящих линий; Iном 16А	1	1 ед.
4	И13-01 УНЦ системы оперативного постоянного тока и собственных нужд		Шкаф ввода на постоянном токе с АВ ; Iном 250А	1	1 ед.

5	И12-09 УНЦ РЗА и прочие шкафы (панели)		Аккумуляторная батарея емкостью до 350 Ач	155	1 ед.
---	--	--	---	-----	-------

Составил: Начальник СПС

С.В.Романов

