

## Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"  
полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Модернизация комплекса телемеханики ССПИ  
на ПС-110/10 кВ № 133 "СПТФ" Архангельская область, г. Няндомы (1 комплекс)

Идентификатор инвестиционного проекта: М\_000-14-1-04.40-0050

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный  
проект: Архангельская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	А5-07 Система АСУ и ТМ		Шкаф общеподстанционных контроллеров ПС	2	1 ед.
2	А5-01 Система АСУ и ТМ		Шкаф ЦК ПС	2	1 ед.
3	НЗ-01-1 Контрольный (силовой) кабель		4 жилы; 1,5 мм	1,3	1 км
4	НЗ-01-2 Контрольный (силовой) кабель		5 жил; 1,5 мм	0,1	1 км
5	НЗ-02-1 Контрольный (силовой) кабель		4 жилы; 2,5 мм	0,15	1 км
6	НЗ-02-2 Контрольный (силовой) кабель		5 жил; 2,5 мм	0,15	1 км
7	П6-06 Затраты на проектно-изыскательские работы для отдельных элементов электрических сетей		от 1,1 до 5,9 млн. руб.	1	1 объект

Составил: Ведущий инженер СКИТАСУ

Н.А.Голубицкий