

Технические и количественные показатели технологических решений капитального строительства

ПАО "Россети Северо-Запад"

полное наименование субъекта электроэнергетики

Наименование инвестиционного проекта: Техническое перевооружение ПС 150/35/6кВ № 28 с заменой оборудования аккумуляторной батареи, Кольский район, с. Ура-Губа (1 комплект)

Идентификатор инвестиционного проекта: K_000-41-1-03.12-0661

Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется инвестиционный проект: Мурманская область

№ п/п	Наименование	Технические характеристики (параметры) инвестиционного проекта			
		Напряжение, кВ	Технические характеристики	Количество	Единицы измерения
1	2	3	4	5	6
I	ПС				
1	И13-02 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд ПС	Без напряжения	Шкаф отходящих линий (12 ед.) на постоянном токе с АВ (в том числе с применением предохранителей) · Iном 100А	2	1 ед.
2	И13-05 Система оперативного постоянного тока и собственных нужд	Без напряжения	Шкаф с зарядно-подзарядными устройствами ; Iном 200А	4	1 ед.
3	И12-09 РЗА и прочие шкафы (панели)	Без напряжения	Аккумуляторная батарея емкостью до 350 Ач	236	1 ед.

Составил:



А.А. Николаев